

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
ежегодного плана проведения плановых проверок Приокского Управления Ростехнадзора на 2019 год)			
1	Не обеспечен мониторинг и устранение повреждений окраски при эксплуатации газопроводов сети Сынтульский детский сад.	статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года №870, глава VI, пункт 70 (е).	25.11.2019
2	Не утверждены и не выданы под роспись рабочим производственные инструкции для операторов газоиспользующих установок, по адресу: 391248, Рязанская область, Касимовский район, р.п.Сынтул, ул. Школьная, д.2-а.	Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 14 главы III Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870. Пункт 4, пункт 5 главы I, пункт 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542,	25.11.2019