

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации наружных и внутренних газопроводов, дымовых труб котельной Сынтульский детский сад по адресу: 391248, Рязанская область, Касимовский район, р.п.Сынтул, ул. Школьная, д.2-а. Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования в составе сети газопотребления проектом не установлены.	регулирувании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 14 главы III, пункт 76 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	
5	Нет приказа о назначении ответственного за газовое хозяйство, расположенной по адресу: 391248, Рязанская область, Касимовский район, р.п.Сынтул, ул. Школьная, д.2-а.	Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 95 главы IX Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	25.11.2019
6	Не обеспечен мониторинг повреждений электроизолирующих соединений установленных на газопроводах, находящихся в эксплуатации Сынтульский детский сад.	Статья 7 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. глава VI, пункт 70 (ж). Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября	25.11.2019